

REPORTE PRUEBA DE CALIDAD

MANGUERA : COLDFLEX REFRIGERATION HOSE	MEDIDA : 3/16"	REPORTE N° : 258
CÓDIGO : S140005005	5 mm	ORDEN N° : 58166-1
LOTE : 46		FECHA DE PRUEBA : 04-06-2010
FABRICANTE : YUKSEL TEKNİK SOĞUTMA SAN.TİC.LTD.ŞTİ		

PRUEBA N°	NOMBRE DE PRUEBA	UNIDAD	ESPEC.	RESULTADO	MÉTODO DE PRUEBA
1,0	CONDICIONES DE PRUEBA: 23°C +/-2°C				TS EN ISO 4671
1,1	DIÁMETRO INTERNO	mm	4,8 - 5,0	4,9	
1,2	DIÁMETRO EXTERIOR	mm	8,0 - 8,2	8,1	
1,3	ESPEOR DE PARED	mm	1,6 - 1,8	1,6	
1,4	PESO	g/m	35 - 45	35	
1,5	MIN. RADIO DE CURVATURA	mm	25	OK	EN ISO 1402
2,0	TEST HIDROSTÁTICO: 23°C +/-2°C				
2,1	PRESIÓN DE TRABAJO	bar	112	OK	
2,2	CAMBIO DE LONGITUD	%	-3 / +3	0,8	
2,3	CAMBIO DE DIÁMETRO	%	-3 / +3	2,46	
2,4	PRESIÓN DE PRUEBA	bar	224	OK	
2,5	PRESIÓN DE ROTURA	bar	Min. 450	566	

APPROVE

Muhammet Cetin